



Residencial
Engenho Velho

NOTIFICAÇÃO: 10/2024 – QUADRA K - LOTE 07

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Atenção ao entulho acumulado na obra, favor providenciar a remoção visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 2 – Providenciar a organização de madeiras em um suporte elevado do solo, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 3 – Orientar aos prestadores de serviço a sempre manterem baldes e tambores virados e vazios de água quando não estiver em uso, visando evitar um local de proliferação de mosquitos da dengue.

Observação: Visita a obra realizada em 25/10/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima não esteja regularizada, será passível de aplicação de multa conforme previsto pelo regulamento interno do condomínio. Após a adequação enviar uma foto atualizada do local para os e-mails: adm@residencialengenhovelho.com.br / fiscalizacaopdobelin@gmail.com





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023