



Residencial

Engenho Velho

NOTIFICAÇÃO: 07/2024 - QUADRA L - LOTE 16

Alerta: Segunda orientação sobre organização de tabuas em um suporte elevado, favor providenciar a regularização. Caso houver a não regularização será passível de aplicação de multa.

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Como orientado anteriormente, favor providenciar a organização das madeiras, de modo que fiquem elevadas do solo, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos,

“Capítulo XIV

DO REGULAMENTO DE OBRAS E OBRAS EM GREAL

Parágrafo único. Colocar sempre madeiras e tubulações, organizadas em suporte de mínimo 0,50m de distância do solo e sempre ter caçamba para descarte de matérias e entulhos.”

2 – Providenciar um limpeza na via que se encontra suja com resíduos de obra.

Observação: Visita a obra realizada em 22/07/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima não esteja regularizada, será passível de aplicação de multa conforme previsto pelo regulamento interno do condomínio. Após a adequação enviar uma foto atualizada do local para os e-mails: adm@residencialengenhovelho.com.br / fiscalizacaopdobelin@gmail.com





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023