



Residencial
Engenho Velho

NOTIFICAÇÃO: 06/2024 - QUADRA L - LOTE 17

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

1 – Atenção a piscina com água parada, local propício para a proliferação de mosquitos da dengue, favor providenciar a adequação com cloro ou com a remoção completa da água.

Observação: Visita a obra realizada em 20/06/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima não esteja regularizada, será passível de aplicação de multa conforme previsto pelo regulamento interno do condomínio. Após a adequação enviar uma foto atualizada do local para os e-mails: adm@residencialengenhovelho.com.br / fiscalizacaopdobelin@gmail.com



Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023