



Residencial
Engenho Velho

NOTIFICAÇÃO: 10/2024 – QUADRA P - LOTE 02

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Providenciar a diminuição da pilha de blocos que se encontra alta e pendendo para o lado, visando evitar queda, precavendo possíveis acidentes.
- 2 – Atenção ao barracão proibido no lote de apoio, somente é permitido o uso de container para armazenar materiais.
- 3 – Madeiras devem ser armazenadas em suportes elevados do solo, favor providenciar a regularização, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.
- 4 – Atenção ao lote de apoio sem tela de proteção, favor providenciar a colocação, visando evitar acesso a obra, precavendo possíveis acidentes.

Observação: Visita a obra realizada em 17/10/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima não esteja regularizada, será passível de aplicação de multa conforme previsto pelo regulamento interno do condomínio. Após a adequação enviar uma foto atualizada do local para os e-mails: adm@residencialengenhovelho.com.br / fiscalizacaopdobelin@gmail.com





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023